

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.11.2018

№ 2152

г. Таганрог

О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 29.12.2010 № 5887

В целях приведения постановления Администрации города Таганрога от 29.12.2010 № 5887 в соответствие с действующим законодательством **постановляю:**

1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 29.12.2010 № 5887 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«Для оптимизации и улучшения положения с обеспечением пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Таганрог», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности» **постановляю:».**

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  
города Таганрога

А.В. Лисицкий

Приложение  
к постановлению  
Администрации  
города Таганрога  
от №

«Приложение  
к постановлению  
Администрации  
города Таганрога  
от 29.12.2010 № 5887

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

№ п/п	Наименование помещения, строения	Средства тушения пожаров, противопожарный инвентарь (шт.)						
		огнетушитель	внутриквартирный пожарный кран	емкость с водой (бочка)	ведро	ящик с песком	лопата	автономный дымовой пожарный извещатель
1	Квартиры многоквартирных жилых домов	1	1	-	1	-	-	1
2	Индивидуальные жилые дома	1	-	1	1	-	1	-
3	Индивидуальные гаражи и другие нежилые помещения	1	-	-	-	1	1	-

Примечания:

Рекомендуется применять огнетушители, опломбированные пломбой завода-изготовителя или лицензированной организацией, производящей перезарядку. Способ приведения огнетушителя в действие и применения указаны на этикетке на корпусе огнетушителя.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, чтобы использовать его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения при ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры.

Емкость (бочка) с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний

периоды года.

Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Автономные пожарные извещатели должны иметь сертификат пожарной безопасности, подтверждающий их соответствие требованиям НПБ 66-97 «Извещатели пожарные автономные» и СП 5.12.130.2009.».

Главный специалист общего отдела  
Администрации города Таганрога

О.А. Сергеева