

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№

г. Таганрог

Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и специальной техники возле жилых домов и объектов на территории муниципального образования «Город Таганрог» в случае возникновения пожаров

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Федеральным законом от 12.02.1998 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а так же в целях повышения уровня противопожарной защиты муниципального образования «Город Таганрог», предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах, обеспечения свободного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров, **постановляю:**

1. Утвердить Правила об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и специальной техники возле жилых домов и объектов на территории муниципального образования «Город Таганрог» в случае возникновения пожаров, согласно приложению.

2. Рекомендовать организациям жилищно-коммунального хозяйства, председателям садово-огороднических товариществ, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно правовых форм и форм собственности осуществляющих деятельность в муниципальном образовании «Город Таганрог», обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к месту пожара в пределах закрепленных и обслуживаемых территорий в соответствии с утвержденными Правилами.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Каргаев В.Ф.) и МУП «Благоустройство» (Куранов А.И.) муниципального образования «Город Таганрог»:

3.1. ежегодно до 15 декабря проводить совместные с ФГКУ «6 отряд федеральной противопожарной службы по Ростовской области» (Жуков А.П.)

проверки состояния внутридворовых проездов с учетом возможности подъезда пожарной и специальной техники к жилым домам и другим объектам муниципального образования «Город Таганрог» в случае возникновения пожаров;

3.2. совместно с Управлением МВД России по городу Таганрогу (Кондратенко В.И.) принимать меры по ликвидации стоянок автотранспорта и иных объектов, в том числе металлических тентов типа «Ракушка», «Пенал», размещенных с нарушением нормативных правовых актов Российской Федерации, Ростовской области и препятствующих подъезду и расстановке пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров.

4. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по г. Таганрогу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (Лагода Е.А.) ежегодно до 15 декабря организовывать и проводить проверки обеспечения условий для беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к подъездам жилых домов в муниципальном образовании «Город Таганрог», а также к источникам наружного противопожарного водоснабжения. При проведении проверок в полной мере использовать права, предоставленные органам государственного пожарного надзора законодательством Российской Федерации.

5. Отделу по охране окружающей среды и природных ресурсов города Таганрога (Попова Т.В.) рассматривать вопросы по вырубке зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости от домов и зданий, мешающих установке подъемных механизмов и беспрепятственному проезду пожарной и специальной техники, а также к источникам наружного противопожарного водоснабжения, по предложениям балансодержателя территории.

6. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Таганрогу (Кондратенко В.И.) принять меры по выявлению брошенных автотранспортных средств на внутри дворовых проездах и разворотных площадках.

7. Руководителю пресс-службы Администрации города Таганрога (Кувалдина И.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  
города Таганрога

А.В. Лисицкий

## **Правила**

об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и специальной техники возле жилых домов и объектов на территории муниципального образования «Город Таганрог» в случае возникновения пожаров

Настоящие правила определяют общие требования по обеспечению беспрепятственного (свободного) проезда пожарных автомобилей и специальной техники к зданиям, сооружениям и строениям для тушения пожаров на территории муниципального образования «Город Таганрог».

Снизить гибель людей и материальный ущерб при пожарах и других чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования «Город Таганрог» позволит выполнение следующих правил:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1.1. С двух сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 метров и более (9 этажей и более), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 метров и более (6 этажей и более).

1.2. Со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

2.1. С одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров.

2.2. С двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полужамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

3.1. Меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящих правил.

3.2. Двухсторонней ориентации квартир или помещений.

3.3. Устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

8.1. Для зданий не более 28 метров - не более 8 метров.

8.2. Для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Дорожные проезды для пожарной техники должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. Тупиковые проезды должны заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее, чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

13. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого.

14. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстоянии не более 50 метров.

15. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединений граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам. Ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

16. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном (рабочем) состоянии, зимой быть очищенными от снега и льда.

17. О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

18. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или установлены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

19. В случае блокирования дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения припаркованной автотехникой, временными гаражами-стоянками организации, отвечающие за территорию освобождают проезды и подъезды с вывозом на специализированные стоянки.

20. В случае необходимости обеспечения при пожаре проездов и подъездов, блокированных припаркованной автотехникой и временными гаражами-стоянками, направляется на место пожара специальная техника и производится эвакуацию автотехники, временных гаражей-стоянок, препятствующих проезду пожарной техники к месту пожара.

Заместитель начальника общего отдела  
Администрации города Таганрога

И.В. Адова