

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Таганрог

О внесении изменений в
постановление Администрации города
Таганрога от 29.12.2010 № 5887

В целях приведения постановления Администрации города Таганрога от 29.12.2010 № 5887 в соответствие с действующим законодательством, **постановляю:**

1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 29.12.2010 № 5887 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«Для оптимизации и улучшения положения с обеспечением пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Таганрог»», в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 25.11.2004 № 202 ЗС «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной безопасности», СНиП 2.08.01-89* Москва 2000 год и Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий

Проект вносит
заместитель главы Администрации города
Таганрога по вопросам городского хозяйства

В.В. Михайлов

СОГЛАСОВАНО:

Директор МКУ
«Управление защиты от ЧС»

В.А. Галушка

Начальник правового управления
Администрации города Таганрога

Ю.Ж. Шатская

Заместитель начальника общего отдела
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

Управляющий делами
Администрации города Таганрога

М.В. Баксов

Исполнитель
Екатерина Сергеевна Хирьянова
8(8634) 61-01-81

Приложение
к постановлению
Администрации
Города Таганрога
от №

«Приложение к постановлению
об утверждении перечня
первичных средств тушения пожаров
и противопожарного инвентаря
для помещений и строений,
находящихся в собственности
(пользовании) граждан

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

№ п/п	Наименование помещения, строения	Средства тушения пожаров, противопожарный инвентарь (шт.)						
		огнетушитель	внутриквартирный пожарный кран	емкость с водой (бочка)	ведро	ящик с песком	лопата	автономный дымовой пожарный извещатель
1.	Квартиры многоквартирных жилых домов	1	1	-	1	-	-	1
2.	Индивидуальные жилые дома	1	-	1	1	-	1	-
3.	Индивидуальные гаражи и другие нежилые помещения	1	-	-	-	1	-	-

Примечания:

Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте огнетушителя. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые или углекислотные огнетушители вместимостью не менее 2 кг, они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или лицензированной организацией, производящей перезарядку.

Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры многоквартирных жилых домов, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный

пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах многоквартирных жилых домов на ранней стадии их возникновения. Внутриквартирный пожарный кран состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя (ствола). Пожарный шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры многоквартирных жилых домов с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.

Емкость (бочка) с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Автономные пожарные извещатели должны иметь сертификат пожарной безопасности, подтверждающий их соответствие требованиям НПБ 66-97 «Извещатели пожарные автономные» и СП 5.12.130.2009.