

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Таганрог

О внесении изменений в
постановление Администрации города
Таганрога от 29.12.2010 №5887

В целях приведения постановления Администрации города Таганрога от 29.12.2010 №5887 в соответствие с действующим законодательством, **постановляю:**

1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 29.12.2010 №5887 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: Для оптимизации и улучшения положения с обеспечением пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Таганрог», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №69 ФЗ «О пожарной безопасности» и Постановлением 390 от 25.04.2012 (с изм. от 21.03.2017) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2. Приложение к постановлению Администрации города Таганрога от 29.12.2010 №5887 Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан считать утратившим силу.

1.3. Утвердить рекомендуемый перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение № 1).

2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Егорова Е.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога.

3. Общему отделу Администрации города Таганрога (Лунева Н.А.) обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его опубликовании в Правительство Ростовской области в установленные сроки.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства В.В.Михайлова

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий

Проект вносит с учетом замечаний правового отдела
заместитель главы Администрации города
Таганрога по вопросам городского хозяйства

В.В.Михайлов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора МКУ
«Управление защиты от ЧС»

С.М. Федьков

Заместитель начальника управления
Экономического развития города Таганрога

А.Г. Калашников

Начальник отдела
по мобилизационной работе

А.Е. Матюхов

Руководитель пресс-службы
Администрации города Таганрога

Е.В. Егорова

Начальник правового управления
Администрации города Таганрога

Ю.Ж. Шатская

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

Н.А. Лунева

Управляющий делами
Администрации города Таганрога

М.В. Баксов

**«Рекомендованный перечень первичных средств пожаротушения и
противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в
собственности (пользовании) граждан»**

№ п/п	Наименование помещения, строения	Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.)					
		огнетушители	внутриквартирный пожарный кран	емкость с водой	ведро	ящик с песком	лопата
1.	Квартиры многоквартирных жилых домов	1	1	-	1	-	-
2.	Индивидуальные жилые дома	1	-	1	1	1	1
3.	Индивидуальные гаражи	1	-	-	-	-	-

Примечания:

Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые или углекислотные огнетушители вместимостью не менее 2 кг, они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или лицензированной организацией, производящей перезарядку.

Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.

Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 кв. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.